



S.C. ADE GAS OIL COMPANY S.R.L.

str. Vornicul URECHE nr.7
235200/CARACAL, jud. OLT, ROMANIA
Tel/fax: (+4) 0349418099; e-mail: office@adegas.ro
Inregistrat in Registrul Comertului la nr.J2010000158281
Cod Unic de Inregistrare : RO 26733404

INFORMARE CONTROL SEVESO

Subscrisa Ade Gas Oil Company SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in loc.Caracal, Str. Vornicul Ureche nr.7, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2010000158281, Cod Unic de Inregistrare RO 26733404 reprezentata legal prin Administrator - Doldurea Cristian Marian,

Prin prezenta va comunicam, in conformitate cu prevederile legale din Ordinul MMGA nr. 1299/2005 (cap. V.6) privind informarea publica, ca:

In data de 09.06.2026 s-a desfasurat controlul programat SEVESO la S.C. Ade Gas Oil Company SRL - Statie Imbuteliere GPL, obiectiv amplasat in strada 1Decembrie 1918, nr.150A, Caracal, Olt.

Inspectia a fost efectuata de catre reprezentantii Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta OLT, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean OLT si Directia Judeteana de Mediului Olt, avand urmatoarea tematica:

- Controlul operational

- Verificarea integritatii instalatiei pentru a stabili daca titularul de activitate a adoptat toate masurile necesare, care sa garanteze un inalt nivel de protectie pentru personae, bunuri si mediu, in conformitate cu prevederile Legii 59/2016 si Ordinul 1299/2005

Prin nota de inspectie incheiata au fost impuse urmatoarele masuri, dupa cum urmeaza:

Masura nr.1: realizarea reviziei interioare si incercarea la presiune hidraulica la vasele stocatoare P1, P2, P3

Termen : 31.07.2026

Masura nr.2: realizarea reviziei interioare si incercarea la presiune hidraulica la vasele stocatoare V1, V2, V3, V4, V5

Termen : 31.10.2026

*Masura nr.2: asigurarea functionarii instalatiei de racire la parametrii proiectati
Termen : incepand cu 11.06.2025*

*Masura nr.3 : revizuirea Raportului privind protectia la explozie nr.GANEX
nr.1350/16.08.2023, respective a Atestatului de conformitate pentru instalatii in arii
periculoase Exnr.GANEx.Sp.2023.313.1350X
Termen : 16.08.2026*

*Masura nr.4: postarea pe site-ul propriu si transmiterea catre ISU Olt a
informatiilor ce trebuie comunicate publicului
Termen: 16.06.2026*

*Masura nr.5: verificarea/etalonarea sistemului de detectie, masura si control al
acumularilor de gaze explosive - GPL
Termen: 10.08.2026*

*Masura nr.6: luarea tuturor masurilor necesare pentru a preveni accidentele
majore si pentru limitarea consecintelor acestora asupra sanatatii umane si asupra
mediului
Termen: permanent*

Prin Nota de Constatate, nu au fost aplicate sanctiuni.